

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Postfach 1120
58694 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00

www.obo-bettermann.com

Building Connections

i Langanleitung unter www.obo-bettermann.com

For the long instructions, visit www.obo-bettermann.com

Instrucciones detalladas en www.obo-bettermann.com

DE

UDHOME 2 G (Artikel-Nr. 7368324, 7368330, 7368326, 7368332, 7368340, 7368346, 7368342, 7368348)

Produktbeschreibung

Quadratische Bodensteckdose für den Einbau in Estrich- und Systemboden in trockenen Räumen, mit trocken gepflegten Fußböden. Gehäuse mit einem Leitungsauslass im Klappdeckel im Innenbereich.

- Klappdeckel (2 Varianten: mit und ohne Bodenbelagsaus sparung)
 - Gehäuse
 - Nivellierschrauben
 - Leerrohrein führung
 - Montageträger Starkstrom (Bestückung je nach Lieferumfang)
 - Schnur auslass
 - Montageschutzdeckel

Bodensteckdose montieren

Hinweis: Die Bodensteckdose kann maximal auf eine Höhe von 135 mm (vom Betonboden bis zur Oberkante Fertigfußboden) nivelliert werden. Wenn eine größere Höhe erforderlich ist, muss die Höhererweiterung verwendet werden.

- Montageträger entfernen:
 - Klappdeckel ① entnehmen.
 - Befestigungsschrauben leicht lösen und Montageträger Starksirom ⑤ entfernen.
 - Bohrlöcher auf Betonboden anzeichnen und bohren.
- Leerrohrein führungen ④ aushebeln:

Nach Bedarf die vorgeprägten Leerrohrein führungen ④ mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Schlitzschraubendreher) aushebeln.
- Bodensteckdose montieren:

Gehäuse ② mit einem geeignetem Befestigungsmaterial (z. B. Dübel und Schrauben) auf dem Betonboden montieren.
- Bodensteckdose nivellieren:

Gehäuse ② auf die geplante Oberkante des Estrichs nivellieren. Dabei die Mindesteinbautiefe je nach Deckelvariante nicht unterschreiten. (Hmin1: Deckel mit Dekorplatte: 100 mm; Hmin2: Deckel mit Bodenbelagsaus sparung: 110 mm)
- Installationsrohre fixieren:

Installationsrohre max. 2 mm in die Bodensteckdose einführen und außerhalb am Boden fixieren.

Estrich verlegen

ACHTUNG
Beschädigungsgefahr durch Estrich! <p>Das Eindringen des Estrichs in die Bodensteckdose führt zu Produktschäden! Bodensteckdose vor der Estrichverlegung mit dem Montagedeckel schützen.</p>

Hinweis: Vor den Estricharbeiten eine geeignete Trennlage am Gehäuse der Bodensteckdose anbringen, um die Schallübertragung zu reduzieren und eine Estrichanhaftung am Gehäuse zu vermeiden.

- Montageschutzdeckel aufsetzen:
 - Klappdeckel ① schließen.
 - Montageschutzdeckel ⑦ aufsetzen.
 - Trennlage am Gehäuse ② anbringen.

Hinweis: Bei dem Klappdeckel mit Bodenbelagsaus sparung das Trittschutzblech zwischen Montageschutzdeckel und Bodensteckdose legen.

- Estrich verlegen:

Estrich bündig mit der Oberkante des Montageschutzdeckels ⑦ verlegen und an die Bodensteckdose anarbeiten.

Bodenbelag aufbringen und nivellieren

ACHTUNG
Beschädigungsgefahr durch Fugenmörtel! <p>Der Kontakt der Bodensteckdose mit Fugenmörtel führt zu Produktschäden! Bei der Anbringung von Fugenmörtel in der Dehnungsfuge entlang der Bodensteckdose, müssen Rahmen und Deckel vor dem Fugenmaterial geschützt werden.</p>

ACHTUNG
Beschädigungsgefahr durch Fugenmaterial/Kleber! <p>Das Eindringen des Fugenmaterials/Klebers in die Bodensteckdose führt zu Produktschäden! Innenraum nach den Bodenbelagsarbeiten gründlich reinigen.</p>
9 Montageschutzdeckel entfernen: <ol style="list-style-type: none">Montageschutzdeckel ⑦ mit Teppichmesser aufschneiden. Klappdeckel ① öffnen.
10 Bodenbelag aufbringen und Bodensteckdose nivellieren:

ACHTUNG
Beschädigungsgefahr! <p>Ein zu hohes Nivellieren der Bodensteckdose führt zu Produktschäden! Die Bodensteckdose nur bis zur maximalen Nivellierhöhe (H max) nivellieren. Es gilt: max. 135 mm (Estrich + Bodenbelag).</p>

- Bodenbelag aufbringen, dabei die Breite der Dehnungsfuge in Abhängigkeit des Bodenbelags und des dauerelastischen Fugenmaterials auswählen.
- Bodensteckdose auf die Oberkante des Bodenbelags nivellieren.

11 Stopfen einsetzen:
ACHTUNG
Beschädigungsgefahr durch fehlende Stopfen! <p>Durch fehlende Stopfen können Feuchtigkeit und Verunreinigungen in die Nivellierhülsen dringen, was zu Produktschaden führt! Stopfen in die 4 Nivellierhülsen einsetzen.</p>

Die beiliegenden Stopfen in die Gewindehülsen einsetzen.

12 Dehnungsfuge verfüllen:
ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unzureichende Dehnungsfuge!

Sich ausdehnender Bodenbelag ohne ausreichende Dehnungsfuge führt zu Produktschäden!
Bodenbelag am Gehäuse der Bodensteckdose spannungsfrei anarbeiten. Dazu ausreichende Dehnungsfuge mit dauerelastischem Fugenmaterial verfüllen.

Dehnungsfuge rund um die Bodensteckdose mit einem geeigneten flexiblen, dauerelastischen Material (z. B. Silikon) verfüllen.

Hinweis: Bei dem Klappdeckel mit Bodenbelagsaus sparung die Dehnungsfuge im Deckel (ca. 3-5 mm) mit einem geeigneten flexiblen, dauerelastischen Material (z. B. Silikon) verfüllen.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch ätzende Reinigungsmitel!

Der Kontakt mit säure-/chloridhaltigen Reinigungsmitteln (z. B. Zementschleierentferner) führt zu Produktschäden!

Sollte die Grundreinigung des Bodens mit diesen Reinigungsmitteln durchgeführt werden, empfehlen wir den Deckel während der Reinigung zu entnehmen. Dabei ist sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit in Rahmen und Gehäuse eindringt.
Sollte der Deckel während der Reinigung im Rahmen verbleiben, sind alle Bauteile inkl. Innenraum gegenüber den ätzenden Reinigungsmitteln (z. B. durch flächiges Abkleben) zu schützen. Sollten die Bauteile in Kontakt mit ätzenden Reinigungsmitteln kommen, sind diese sowie die Dichtungen mit klarem Wasser zu reinigen.

Elektroinstallation vornehmen

- Anschlussleitung einführen:

Anschlussleitung der Steckdose ⑤ einführen und den Außenmantel bis zur Kabeleinführung abisolieren.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Montage!

Unsachgemäße Montage führt zu Produktschäden!
Kabel so weit wie möglich abisolieren, um den korrekten Einbau der Steckdosen zu gewährleisten.

- Steckdose anschließen:

Steckdose ⑤ mit der Anschlussleitung anschließen.
Potentialausgleich herstellen:
Bodensteckdose in Schutzpotentialausgleich einbeziehen.
- Montageträger festschrauben:

Hinweis: Die Kabel zu einer Schlaufe legen, damit die Montage des Montageträgers einfacher wird.

- Montageträger bis zum Anschlag ins Gehäuse schieben und anschließend die Befestigungsschrauben anziehen.

Hinweis: Der Klappdeckel kann in alle Richtungen geöff net/ geschlossen werden.

- Klappdeckel ① schließen.

Bodensteckdose entsorgen

- Verpackung wie Hausmüll
- Bodensteckdose wie Metallschrott
- Örtliche Müllentsorgungsvorschriften beachten

Technische Daten

UDHOME 2 G	
Dimensionen	140 x 140 x 100 mm
Nivellierbereich	je nach Deckelvariante + 25 mm/+ 35 mm
Mindesteinbautiefe	je nach Deckelvariante mit Dekorplatte 100 mm mit Bodenbelag 110 mm
Bodenpflegeart nach EN 50085-2-2	trocken
Werkstoff	Edelstahl

EN

UDHOME 2 G (Article No. 7368324, 7368330, 7368326, 7368332, 7368340, 7368346, 7368342, 7368348)

Product description

Square floor socket for installation in screed and system floors in dry rooms, with dry-care floors. Housing with a cable outlet in the hinged cover for indoor use.

- Hinged cover (2 variants: With and without floor covering recess)
 - Housing
 - Height-adjustment screws
 - Empty pipe entry
 - Heavy current mounting support (equipment according to scope of delivery)
 - Cord outlet
 - Mounting protection cover

Mounting the floor socket

Note: The floor socket can be adjusted to a maximum height of 135 mm (from the concrete floor to the top edge of the finished floor). If a greater height is required, then the height extension must be used.

- Removing the mounting support:
 - Remove the hinged cover ①.
 - Slacken the fastening screws slightly and remove the heavy current mounting support ⑤.
 - Draw the drill holes on the concrete floor and drill them.
- Lever out the empty pipe entries ④:

If required, lever out the pre-marked empty pipe entries ④ with a suitable tool (e.g. slotted screwdriver).
- Mounting the floor socket:

Mount the housing ② with suitable fastening material (e.g. anchors and bolts) on the concrete floor.
- Adjusting the height of the floor socket:

Adjust the height of the housing ② to the planned top edge of the screed. Depending on the cover variant, the minimum installation depth must not be undercut. (Hmin1: cover with decor plate: 100 mm; Hmin2: cover with floor covering recess: 110 mm)
- Fixing the installation pipes:

Insert the installation pipe max. 2 mm into the floor socket and fix it outside on the floor.

Laying the screed

ACHTUNG
Risk of damage from screed! <p>The ingress of screed into the floor socket can lead to product damage! Before screed laying, protect the floor socket with the mounting cover.</p>

Note: Before screed work, apply a separating layer to the housing of the floor socket, in order to reduce noise transmission.

- Attaching the mounting protection cover:
 - Close the hinged cover ①.
 - Attach the mounting protection cover ⑦.
 - Apply the separation layer to the housing ②.

Note: When using the hinged cover with a floor covering recess, lay the footfall protection plate between the mounting protection cover and floor socket.

- Laying the screed:

Lay the screed flush to the top edge of the mounting protection cover ⑦ and work it up to the floor socket.

Applying the floor covering and adjusting the height

ACHTUNG
Risk of damage through joint mortar! <p>Contact between the floor socket and joint mortar leads to product damage! When applying joint mortar to the expansion joint along the floor socket, the frame and cover must be protected against the joint material.</p>

ACHTUNG
Risk of damage from joint material/adhesive! <p>The ingress of the joint material/adhesive into the floor socket can lead to product damage! Thoroughly clean the interior after floor covering work.</p>

- Removing the protective mounting cover:
 - Cut open the mounting protection cover ⑦ with a carpet knife.
 - Open the hinged cover ①.
- Applying the floor covering and adjusting the height of the floor socket:

ACHTUNG
Risk of damage! <p>Adjustment of the floor socket to an excessive height can lead to product damage! Only adjust the height of the floor socket to the maximum adjustment height (H max). Ensure a maximum of 135 mm (screed + floor covering).</p>

- Apply the floor covering, selecting the width of the expansion joint according to the floor covering and the permanently elastic joint material.
- Adjust the height of the floor socket to the upper edge of the floor covering.

11 Inserting the plugs:
ACHTUNG
Risk of damage through missing plugs! <p>Missing plugs can allow moisture and impurities to enter the height-adjustment sleeves, leading to product damage! Insert the plugs into the 4 height adjustment sleeves.</p>

Insert the supplied plugs into the threaded sleeves.
Filling the expansion joint:

ACHTUNG

Risk of damage through insufficient expansion joint!

An expanding floor covering without a sufficient expansion joint leads to product damage!
Work the floor covering up to the floor socket housing with no tension. To achieve this, fill a sufficient expansion joint with permanently elastic joint material.

Fill the expansion joint around the floor socket with a suitable flexible, permanently elastic material (e.g. silicone).

Note: With the hinged cover with floor covering recess, fill the expansion joint (approx. 3–5 mm) with a suitable flexible, permanently elastic material (e.g. silicone).

ACHTUNG

Risk of damage from caustic cleaning agents!

Contact with cleaning agents containing acids/ chlorides (e.g. cement residue removers) will cause damage to the product!
Should the basic cleaning of the floor be carried out with these cleaning agents, we recommend that the cover should be removed during cleaning. Ensure that no moisture can ingress into the frame and housing.
Should the cover remain in the frame during cleaning, then all the components, including the interior, should be protected against the caustic cleaning agents (e.g. by widespread masking).
Should the components come into contact with caustic cleaning agents, then they and the seals should be cleaned with clear water.

Performing the electrical installation

- Inserting the connection cable:

Insert the connection cable of the socket ⑤ and strip the outer jacket up to the cable entry.

ACHTUNG

Risk of damage through incorrect mounting!

Improper mounting can lead to product damage!
Strip the cables as far as possible, in order to guarantee the correct installation of the sockets.

- Connect the socket:

Connect the socket ⑤ to the connection cable.
- Creating equipotential bonding:

Include the floor socket in the protective equipotential bonding.
- Screwing the mounting support tight:

Note: Make the cable into a loop to simplify the mounting of the mounting support.

- Push the mounting support into the housing and then tighten the fastening screws.

Note: The hinged cover can be opened/closed in all directions.

- Close the hinged cover ①.

Disposing of the floor socket

- Packaging as household waste
- Floor socket with scrap metal
- Comply with the local waste disposal regulations

UDHOME 2 G	
Dimensions	140 x 140 x 100 mm
Height adjustment range	Depending on the cover variant + 25 mm/+ 35 mm
Minimum installation depth	Depending on the cover variant With decor plate 100 mm With floor covering recess 110 mm
Floor care type according to EN 50085-2-2	Dry
Material	Stainless steel

ES

UDHOME 2 G (n.º de artículo 7368324, 7368330, 7368326, 7368332, 7368340, 7368346, 7368342, 7368348)

Descripción del producto

Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos modulares y pavimentos en espacios secos con suelos

que requieren una limpieza en seco. Carcasa con una salida de cable en la tapa abatible en el área interior.

- Tapa abatible (2 variantes: con y sin entalladura para revestimiento de suelo)
 - Carcasa
 - Tornillos de nivelación
 - Entrada para tubo vacío
 - Soporte de montaje corriente de alimentación (equipado según el volumen de suministro)
 - Salida de cable
 - Tapa protectora de montaje

Montaje de la toma de suelo

Nota: La toma de suelo puede nivelarse a una altura máxima de 135 mm (desde el suelo de hormigón hasta el borde superior del suelo). Si es necesaria más altura, debe utilizarse la ampliación de altura.

- Retirada del soporte de montaje:
 - Retire la tapa abatible ①.
 - Aloje ligeramente los tornillos de fijación y retire el soporte de montaje de corriente de alimentación ⑤.
 - Marque los taladros que va a realizar en el suelo de hormigón y perforelos.
- Extracción ejerciendo palanca en las entradas para tubos vacíos ④:

Si es necesario, abra las entradas pretroqueladas para tubos vacíos ④ utilizando una herramienta adecuada (p. ej., destornillador plano).
- Montaje de la toma de suelo:

Monte la carcasa ② con un material de fijación adecuado (p. ej., tacos y tornillos) sobre el suelo de hormigón.
- Nivelación de la toma de suelo:

Nivele la carcasa ② con el borde superior del pavimento. Dependiendo del tipo de tapa, la profundidad mínima de instalación no debe ser reducida. (Hmin1: cubierta con placa decorativa: 100 mm; Hmin2: cubierta con hueco para revestimiento de piso: 110 mm)
- Fijación de los tubos de instalación:

Introduzca los tubos de instalación como máx. 2 mm en la toma de suelo y fíjelos por fuera al suelo.

Aplicación del mortero

ACHTUNG
¡Peligro de daños por el mortero! <p>¡La entrada de mortero en la toma de suelo provoca daños en el producto! Antes de colocar el mortero, proteja la toma de suelo con la tapa de montaje.</p>

Nota: Antes de los trabajos con mortero, coloque una capa de separación en la carcasa de la toma de suelo para reducir la transmisión acústica.

- Colocación de la tapa protectora de montaje:
 - Cierre la tapa abatible ①.
 - Coloque la tapa protectora de montaje ⑦.
 - Coloque una capa de separación en la carcasa ②.

Nota: En la tapa abatible con entalladura para revestimiento de suelo, coloque la chapa antideslizante entre la tapa de protección de montaje y la toma de suelo.

- Aplicación del mortero:

Aplique mortero de manera que quede nivelado con el borde superior de la cubierta de protección de montaje ⑦ y en contacto directo con la toma de suelo.

Colocación y nivelación del pavimento

ACHTUNG
¡Peligro de daños por mortero de junta! <p>¡La toma de suelo resulta dañada si entra en contacto con el mortero de junta! Al aplicar mortero en la junta de expansión a lo largo de la toma de suelo, debe protegerse el marco y la tapa para evitar que entre en contacto con el pegamento.</p>

ACHTUNG
¡Peligro de lesiones por material de adhesión / pegamento! <p>¡La entrada de pegamento o tapajuntas en la toma de suelo provoca daños en el producto! Limpie en profundidad el compartimento interior cuando finalice los trabajos de revestimiento del suelo.</p>

- Retirada de la tapa protectora de montaje:
 - Corte la tapa protectora de montaje ⑦ con un cutter.
 - Abra la tapa abatible ①.
- Colocación del revestimiento de suelo y nivelación de la toma de suelo:

ACHTUNG
¡Peligro de dañar componentes! <p>¡Una nivelación demasiado elevada de la toma de suelo causa daños en el producto! Nivele la toma de suelo solamente hasta la altura de nivelación máxima (Al máx). Es válido: máx. 135 mm (pavimento + revestimiento de suelo).</p>

- Aplique el revestimiento del suelo, seleccionando la fuga de expansión en función del revestimiento y del material de fuga de elasticidad permanente.
- Nivele la toma de suelo con el borde superior del

revestimiento del suelo.

Colocación de los tapones:

ACHTUNG
¡Peligro de daños por falta de tapones! <p>¡Si faltan tapones puede entrar humedad y suciedades en los manguitos de nivelación, lo que provoca daños en el producto! Coloque tapones en los 4 manguitos de nivelación.</p>

Introduzca los tapones adjuntos en los manguitos roscados.

12 Relleno de la junta de expansión:

ACHTUNG

¡Riesgo de daños por junta de expansión insuficiente!

¡La expansión del revestimiento del suelo sin una junta de expansión suficiente provoca daños en el producto!

Fije el revestimiento de suelo a la carcasa de la toma de suelo sin tensiones. Para ello, rellene la junta de expansión insuficiente con material de junta de elasticidad permanente.

Rellene la junta de expansión alrededor de la toma de suelo con un material flexible adecuado de elasticidad permanente (p. ej., silicona).

Nota: En la tapa abatible con entalladura para revestimiento de suelo rellene la junta de expansión en la tapa (aprox. 3-5 mm) con un material flexible adecuado de elasticidad permanente (p. ej., silicona).

ACHTUNG

¡Riesgo de daños por agentes de limpieza corrosivos!

El contacto con agentes de limpieza ácidos / con cloro (limpiadores de cemento) provoca daños en el producto!

En caso de limpiar el suelo con este agente de limpieza, le recomendamos retirar la tapa durante la limpieza. Asegúrese de que no entre humedad en el marco ni en la carcasa.

Si la tapa debe permanecer en el marco durante la limpieza, proteja todos los componentes, incluido el compartimento interior, de productos de limpieza corrosivos (p. ej. protegiéndolos con cinta adhesiva). En caso de que los componentes entren en contacto con productos de limpieza corrosivos, limpie éstos y las juntas con agua clara.

Instalación eléctrica

- Introducción de la línea de conexión:

Introduzca la línea de conexión del enchufe hembra ⑤ y pélela hasta la entrada de cables.

ACHTUNG

¡Peligro de daños por montaje incorrecto!

¡Un montaje incorrecto puede ocasionar daños en el producto!
Pele el cable todo lo posible para garantizar el montaje correcto de los enchufes hembra.

- Conexión del enchufe hembra:

Conecte el enchufe hembra ⑤ con la línea de conexión.
- Establecimiento de la conexión equipotencial:

Integre la toma de suelo en la conexión equipotencial de protección.

- Atornillamiento del soporte de montaje:

Nota: Haga un lazo con el cable para que el montaje del soporte de montaje sea más sencillo.

- Deslice el soporte de montaje hasta el tope en la carcasa y a continuación apriete los tornillos de fijación.

Nota: La tapa abatible puede abrirse/cerrarse en todas las direcciones.

















- Cierre la tapa abatible ①.

Eliminación de la toma de suelo

- Deseche el embalaje como residuo doméstico
- La toma de suelo se desecha como chatarra
- Tenga en cuenta la normativa local de eliminación de residuos

Datos técnicos

UDHOME 2 G	
Dimensiones	140 x 140 x 100 mm
Margen de nivelación	según la variante de tapa + 25 mm/+ 35 mm
Profundidad mínima de montaje	según la variante de tapa Con placa decorativa 100mm Con hueco para revestimiento 110mm
Tipo de cuidado del suelo según EN 50085-2-2	Seco
Material	Acero inoxidable



UDHOME 2 G

OBO
BETTERMANN

FR UDHOME 2 G
Instructions de montage

PL UDHOME 2 G
Instrukcja montażu

HU UDHOME 2 G
Szerelési útmutató



OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Postfach 1120
58694 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00

















www.obo-bettermann.com

















Building Connections

i Version longue des instructions sur www.obo-bettermann.com

Pełna wersja instrukcji dostępna na stronie www.obo-bettermann.com

Részletesebb használati utasítás: <http://www.obo-bettermann.com>





FI

UDHOME 2 G (tuotenro 7368324, 7368330, 7368326, 7368332, 7368340, 7368346, 7368342, 7368348)

Tuotekuvas

Neilikumainen lattiarasia on tarkoitettu asennettavaksi pinta-valu- ja kaksoslatiioihin kuivissa tiloissa, joissa on kuiva-puhdistettavat lattiat. Rasian kanssa on johtojen ulostuloaukko sisältiloissa.

- ↑ Kansi (2 vaihtoehtoa: lattiapinnoitesyvennyksellä ja ilman sitä)
 - ↑ Lattiarasia
 - ↑ Korkeudensäätöruuvit
 - ↑ Putkiaihiot
 - ↑ Asennuskehys, vahvavirta (kalusteet toimituksen sisällön mukaan)
 - ↑ Johtojen ulostuloaukko
 - ↑ Asennuksen suojakansi

<p><i>Ohje: Lattiarasian voi säätää enintään 135 mm korkeudelle (kantavasta betonilattiasa valmiin lattian yläpintaan). Jos tarvitaan suurempi korkeus, pitää käyttää korotuskappaletta.</i></p>

- Asennuskehyyksen poistaminen:
 - Ota kansi ↑ pois.
 - Löysää hieman kiinnitysruuveja ja poista vahvavirran asennuskehys ⑤.
 - Merkitse porareikien paikat betonilattiaan ja poraa reitit.
- Asennusputkien sisäänvientien aihoiden ④ avaami-nen: Vipuuta tarvittaessa asennusputkien sisäänvientien aihiot ④ auki sopivalla työkalulla (esim. ruuvitaltta).
- Lattiarasian asennus:

Asenna lattiarasia ② sopivilla kiinnitystarvikkeilla (esim. tulpat ja ruuvit) kantavaan betonilattiaan.
- Lattiarasian korkeuden säätö:

Säädä lattiarasia ② suunnitellun pintavalun yläpinnan korkeudelle. Älä alita kansivaihtoehdon mukaista vähimmäisasennussyvyyttä. (Hmin1: Kansi, sileä: 100 mm, Hmin2: Kansi lattiapinnoitesyvennyksellä: 110 mm)
- Asennusputkien kiinnittäminen:

Vie asennusputket maks. 2 mm sisään lattiarasiaan ja kiinnitä ulkopuolella lattiaan.

<p><i>HUOMIO</i></p>
<p>Pintalattian valu aiheuttaa vahingoittumisvaaran! Pintalattiamassan valuminen lattiarasian sisälle aiheuttaa tuotevahinkoja ja voi estää myöhemmän korkeuden säädön! Suojaa lattiarasia asennuskannella ennen pintalattian valua. Ennen valua kannattaa lattiarasia suojata erillisellä suojalla kauttaaltaan ympäriltä ettei valu estä myöhempää korkeuden säätöä!</p>

<p><i>Ohje: Asenna ennen lattian valutöitä lattiarasian kotelolle eristyskerros ääntä aiheuttavan mekaanisen värähtelyn vähentämiseksi.</i></p>

- Asennuksen suojakannen asentaminen:

Sulje kansi ① (1.) ja sijoita sen päälle asennuksen suojakansi ⑦ (2.).

Ohje: Jos kannessa on lattiapinnoitesyvennyss sijoita askelsuojalevy asennuskannen ja lattiarasian väliin.

- Pintalattian valu:

Vala pintalattia kiinteästi asennuksen suojakannen ⑦ yläpinnan tasalle lattiarasiaan asti.

<p><i>HUOMIO</i></p>
<p>Saumauslaasti aiheuttaa vahingoittumisvaaran! Jos lattiarasia joutuu kosketuksiin saumauslaastin kanssa, se aiheuttaa tuotevahinkoja! Kun saumauslaastia levitetään lattiarasian ympärillä olevaan laajenemissaumaan, kehys ja kansi on suojattava saumausmateriaailta.</p>

<p><i>HUOMIO</i></p>
<p>Saumausmateriaali/liima aiheuttaa vahingoittumisvaaran! Saumausmateriaalin/liiman pääsy lattiarasian sisälle aiheuttaa tuotevahinkoja! Puhdista sisäosat huolellisesti lattian pinnoitustöiden jälkeen.</p>

- Asennuksen suojakannen poistaminen:
 - Leikkaa asennuksen suojakansi ⑦ irti mattoveitsellä.
 - Avaa kansi ①.

<p><i>Asenna lattiapinnoite ja säädä lattiarasian korkeus:</i></p>
<p><i>HUOMIO</i></p>
<p>Vahingoittumisvaara! Jos lattiarasia säädetään liian korkealle, se aiheuttaa tuotevahinkoja! Säädä lattiarasia vain enimmäissäätökorkeuteen (H max). Enimmäiskorkeus on: maks. 135 mm (pintavalu + lattiapinnoite).</p>

- Asenna lattiapinnoite, valitse tällöin laajenemissau-man leveys lattiapinnoitteen ja pysyvästi elastisen saumausmateriaalin mukaisesti.
- Säädä lattiarasia lattiapinnoitteen yläpinnan tasalle.

<p><i>HUOMIO</i></p>
<p>Puuttuvat suojatulpat aiheuttavat vahingoittumisvaaran! Puuttuvien suojatulppien vuoksi kosteus ja epäpuhtau-det voivat tunkeutua säätöholkkeihin ja aiheuttaa tuotevahinkojalasenna suojatulpat 4:ään korkeuden-säätö holkkiin.</p>

Sijoita toimitukseen kuuluvat suojatulpat säätöholkkei-

<p>hin.</p>
<p>12 Laajenemissauman täyttäminen:</p>
<p><i>HUOMIO</i></p>
<p>Riittämätön laajenemissauma aiheuttaa vahingoit-tumisvaaran! Laajenevä lattiapinnoite aiheuttaa tuotevahinkoja ilman riittävää laajenemissaumaa! Lattiapinnoite on työstettävä jännityksettömästi lattiarasian koteloon. Sitä varten riittävä laajenemissau-ma on täytettävä pysyvästi elastisella saumausmateri-aaillla.</p>
<p>Täytä laajenemissauma (n. 3-5 mm) lattiarasian ympä-riiltä sopivalla, joustavalla, pysyvästi elastisella materiaa-llilla (esim. silikoni).</p>

Ohje: Kun lattiarasiassa on kansi, jossa on lattiapinnoi-tesyvennyss, pinnoitteen sauma (n. 3-5 mm) on täytettävä sopivalla joustavalla, pysyvästi elastisella materiaalilla (esim. silikoni).

<p><i>HUOMIO</i></p>
<p>Syövyttävät puhdistusaineet aiheuttavat vahingoittumisvaaran! Kosketus happo-/klooripitoisten puhdistusaineiden kanssa (esim. betonijämien poistoaineet) aiheuttaa tuotevahinkojen vaaran! Jos lattian peruspuhdistus tehdään kyseisillä aineilla, suosittelemme poistamaan kannen puhdistuksen ajaksi. Tällöin on varmistettava, että kosteulta ei pääse tunkeutumaan kehykseen eikä rasiaan. Jos kansi pidetään puhdistuksen aikana kehyksessä, kaikki rakenneosat sisältäen sisältäilän on suojattava syövyttäviltä puhdistusaineilta (esim. koko pinnan peittävällä liimauksella). Jos rakenneosat joutuvat kosketuksiin syövyttävien puhdistusaineiden kanssa, ne ja tiivisteet on pestävä puhtaalla vedellä.</p>

Sähköasennukset

- Kaapelin sisäänvient:

Vie pistorasian kaapeli ⑤ sisään ja kuori ulkovaippaa kaapelin sisäänventtiin asti.

<p><i>HUOMIO</i></p>
<p>Epäasianmukainen asennus aiheuttaa vahingoittu-misvaaran! Epäasianmukainen asennus aiheuttaa tuotevahinkoja! Kaapelia on kuorittava riittävästi pistorasioiden oikean asennuksen varmistamiseksi.</p>

- Pistorasian kytkeminen:

Kytke pistorasia ⑤ kaapelilla.
- Potentiaalintasauksen toteuttaminen:

Liitä lattiapistorasia potentiaalintasaukseen.
- Asennuskehyyksen ruuvaaminen kiinni:

Ohje: Kiedo kaapeli silmukalle, se helpottaa asennuskehyyksen asennusta.

- Työnää asennuskehys rasiaan vasteeseen asti ja kir-i-stä sen jälkeen kiinnitysruuvit.

Ohje: Kannen voi avata/sulkea kaikkiin suuntiin.

- Sulje kansi ①.

Lattiarasian hävittäminen

- Pakkaus hävitetään sekajätteen mukana
- Lattiarasia hävitetään metalliromuna
- Noudata paikallisia jätteiden hävittämismääräyksiä

UDHOME 2 G	
Mitat	140 x 140 x 100 mm
Korkeuden säätöalue	kansivaihtoehdon mukaisesti + 25 mm/+ 35 mm
Vähimmäisasennussyvyys	kansivaihtoehdon mukaisesti koristelevyllä 100 mm lattiapinnoitteella 110 mm
Lattian hoitotapa EN 50085-2-2 mukaan	kuiva
Materiaali	ruostumatonteräs

PT

UDHOME 2 G (ref.* 7368324, 7368330, 7368326, 7368332, 7368340, 7368346, 7368342, 7368348)

Descrição do produto

Caixa de pavimento quadrada para instalação em pavimento de betonilha e sistemas de chão em espaços secos, com limpeza a seco. Caixa com uma saída de cabo na tampa basculante em interiores.

- Tampa basculante (2 variantes: com reentrância para revestimento do pavimento)
 - Caixa
 - Parafusos de nivelamento
 - Inserção de condutas
 - Espelho para grandes cargas (montagem em função do volume de revestimento)
 - Saída de cabos
 - Tampa de obra

Montar a caixa de pavimento

Indicação: A caixa de pavimento pode ser nivelada, no máximo, a uma altura de 135 mm (do pavimento de betão até à aresta superior do pavimento acabado). Se for necessária uma altura superior, deve ser utilizado nivelador de altura.

- Remover o espelho:
 - Remover a tampa basculante ①.
 - Soltar ligeiramente os parafusos de fixação e remo-ver o espelho ⑤.
 - Assinalar os orifícios no pavimento de betão e perfur-ar.
- Alavancar as inserções de condutas ④:

De acordo com a necessidade, alavancar as inserções de condutas pré-marcadas ④ com uma ferramenta adequada (por ex. chave de fenda de lâmina plana).
- Montar a caixa de pavimento:

Montar a caixa ② com um material de fixação adequada (por ex. bucha e parafusos) no pavimento de betão.
- Nivelar a caixa de pavimento:

Nivelar a caixa ② na aresta superior da betonilha pla-neada. Em função da variante da tampa, deve ser alcançada a profundidade de montagem mínima. (Hmin1: tampa com placa decorativa: 100 mm; Hmin2: tampa com reentrância para revestimento do pavimento: 110 mm)
- Fixar os tubos de instalação:

Inserir os tubos de instalação, no máx. 2 mm na caixa de pavimento e fixar no exterior ao pavimento.

<p><i>ATENÇÃO</i></p>
<p>Perigo de danos devido a betonilha! A penetração de betonilha na caixa de pavimento conduz a danos no produto! Antes da colocação da betonilha, proteger a caixa de pavimento com uma tampa de obra.</p>

Indicação: Antes dos trabalhos de betonilha, colocar uma camada separadora na caixa de pavimento para reduzir as transmissões de som.

- Colocar tampa de obra:

Fechar a tampa basculante ① (1.) e colocar a tampa de obra ⑦ (2.).

Indicação: Na tampa basculante com reentrância para revestimento do pavimento, colocar a chapa de proteção entre a tampa de obra e a caixa de pavimento.

- Assentar o pavimento de betonilha:

Colocar a betonilha alinhada com a aresta superior da tampa de obra ⑦ e processar na caixa de pavimento.

<p><i>ATENÇÃO</i></p>
<p>Perigo de danos devido a argamassa! O contacto da caixa de pavimento com a argamassa conduz a danos no produto! Na colocação da argamassa na junta de dilatação ao longo da caixa de pavimento, a estrutura e a tampa devem ser protegidas contra o material de vedação.</p>

<p><i>ATENÇÃO</i></p>
<p>Perigo de danos devido a material de vedação/ cola! A penetração de material de vedação/cola na caixa de pavimento conduz a danos no produto! Limpar bem o espaço interior após os trabalhos de revestimento do pavimento.</p>

- Remover a tampa de obra:
 - Cortar a tampa de obra ⑦ com um X-ato.
 - Abriu a tampa basculante ①.

- Colocar o revestimento do pavimento e nivelar a caixa de pavimento:

<p><i>ATENÇÃO</i></p>
<p>Perigo de danos! Um nivelamento demasiado alto da caixa de pavimento conduz a danos no produto! Nivelar a caixa de pavimento apenas até à altura de nivelamento máxima (A máx.). Aplica-se: no máx. 135 mm (betonilha + revestimento de pavimento).</p>

- Colocar o revestimento de pavimento, seleccionar a largura da junta de dilatação em função do revestimento do pavimento e do material de vedação de elasticidade duradoura.
- Nivelar a caixa de pavimento na aresta superior do revestimento do pavimento.

- Colocar o tampão:

Perigo de danos devido a falta de tampões! Devido à falta de tampões podem penetrar humidade e

sujidade nas mangas de nivelamento, o que conduz a danos no produto! Colocar o tampão nos 4 mangas de nivelamento.

Colocar os tampões nas mangas roscadas.

<p><i>Preencher a junta de dilataçã:</i></p>
<p><i>ATENÇÃO</i></p>
<p>Perigo de danos devido a junta de dilatação insuficiente! Revestimento de pavimento em expansão sem junta de dilatação suficiente conduz a danos no produto! Processar o revestimento de pavimento na caixa de pavimento sem tensão. Para isso, encher suficiente-mente a junta de dilatação com material de vedação de elasticidade duradoura.</p>

Encher a junta de dilatação (aprox. 3-5 mm) em volta da caixa de pavimento com material flexível, de elasticida-de duradoura adequado (por ex. silicone).

Indicação: Na tampa basculante com reentrância para revestimento do pavimento, encher a junta de dilatação na tampa (aprox. 3-5 mm) com um material flexível, de elasticidade duradoura adequada (por ex. silicone).

<p><i>ATENÇÃO</i></p>
<p>Perigo de danos devido a produtos de limpeza corrosivos! O contacto com produtos de limpeza que contenham ácido/cloreto (por ex. removedor de resíduos de cimento) conduz a danos no produto! Caso a limpeza básica do pavimento seja executada com tais produtos de limpeza, recomendamos retirar a tampa durante a limpeza. Deve ser garantido que não penetra humidade na estrutura e na caixa. Caso durante a limpeza a tampa permaneça na estrutura, todos os componentes, incluindo o espaço interior devem ser protegidos dos produtos corrosivos (por ex. através de selagem superficial. Caso os componentes entrem em contacto com os produtos de limpeza corrosivos, estes, assim como as vedações devem ser limpos com água limpa.</p>

Efetuar a instalação elétrica

- Inserir o cabo de ligação:

Inserir o cabo de ligação da tomada ⑤ e descarnar o revestimento exterior até a entrada de cabo.

<p><i>ATENÇÃO</i></p>
<p>Perigo de danos devido a montagem incorreta! A montagem incorreta conduz a danos no produto! Descarnar o cabo tanto quanto possível para garantir a montagem correta das tomadas.</p>

- Ligar a tomada:

Ligar o cabo de ligação ⑤ à tomada.
- Estabelecer a ligação equipotencial:

Incluir a caixa de pavimento na ligação equipotencial de proteção.
- Aparafusar o espelho:

Indicação: Formar um laço com os cabos para facilitar a montagem do espelho.

- Deslizar o espelho para a caixa até ao batente e, de seguida, apertar os parafusos de fixação.

















Indicação: A tampa basculante pode ser aberta/ fechada em todas as direções.

- Fechar a tampa basculante ①.

Eliminar a caixa de pavimento

- Eliminar a embalagem juntamente com o lixo doméstico
- Caixa de pavimento como sucata
- Ter em atenção aos regulamentos locais de eliminação do lixo

UDHOME 2 G	
Dimensões	140 x 140 x 100 mm
Amplitude de nivelamento	em função da variante de tampa + 25 mm/+ 35 mm
Profundidade mínima de montagem	em função da variante de tampa com placa decorativa 100 mm com revestimento de pavimento 110 mm
Tipo de limpeza/tratamento do pavimento conforme a EN 50085-2-2	seco
Material	aço inoxidável



NO

UDHOME 2 G (artikkelnr. 7368324, 7368330, 7368326, 7368332, 7368340, 7368346, 7368342, 7368348)

Produktbeskrivelse

Kvadratisk Gulvstikkontakt for montering i støpte gulv, og systemgulv, i tørre rom med gulv for tørr rengjøring. Hus med ledningsuttak i hengslet lokk innvendig.

- Hengslet lokk (2 varianter: med og uten Gulvbeleg-gulvsparing)
 - Hus
 - Nivelleringsskruer
 - Rør innføring
 - Monteringsholder sterkstrøm (utstyr avhengig av le- veringsomfang)
 - Ledningsuttak
 - Monteringsbeskyttelseslokk

Montere gulvstikkontakt

Merk: Gulvstikkontakten kan nivelleres til en maksimal høyde på 135 mm (fra betonggulv til overkant ferdig gulv). Hvis det er nødvendig med en større høyde, må høydeutvidelse brukes. -

- Fjerne monteringsholder:
 - Ta ut ⓘ hengslet lokk.
 - Løsne festeskruene litt og fjern monteringsholderen for sterkstrøm ⓘ.

- Åpne de forhåndspregede rør innføringene ⓘ om nød- vendig. Bruk egnet verkøyt (f.eks. flat skrutrekker).
- Åpne de forhåndspregede rør innføringene ⓘ om nød- vendig. Bruk egnet verkøyt (f.eks. flat skrutrekker).

- Niveller huset til planlagt Gulvoverkant.
- Monter huset ⓘ på betonggulvet med passende feste- materiale (f.eks. plugger og skruer).

- Niveller gulvstikkontakt:

Niveller huset ⓘ til planlagt gulvoverkant. Pass på, at den minste innbyggingsdybden, avhengig av lokkvarian- ten, ikke underskrides. (Hmin1: lokk med dekorplate: 100 mm; Hmin2: lokk med gulvbeleggutsparing: 110 mm)

- Feste installasjonsrør:

Før installasjonsrørene maks. 2 mm inn i gulvkontakten og fest dem utenfor på gulvet.

Legge avrettingslaget

AKTELSE
Fare for skade på grunn av støpemassen! Inntrenging av støpemassen i gulvstikkontakten fører til produktskader! Beskytt gulvstikkontakten med monteringslokket før du legger avrettingslaget.

Merk: Før avrettingsarbeidet må du feste et skillelag på gulvstikkontaktens hus, for å redusere lydoverføringen.

- Sette på monteringsbeskyttelseslokk:
Lukk hengslet lokk ⓘ (1.) og sett på monteringsbeskyt- telseslokket ⓘ (2.).

Merk: Ved hengslet lokk med gulvbeleggutsparing, plasseres trinnbeskyttelsesplaten mellom monterings- beskyttelseslokket og gulvstikkontakten.

- Legge avrettingslaget:
Legg støpemassen i flukt med overkanten av monte- ringsbeskyttelseslokket ⓘ og helt inn til gulvstikkontak- ten.

Påfør og niveller gulvbelegget

AKTELSE
Fare for skade på grunn av fugemørtel! Kontakt mellom gulvstikkontakt og fugemasse fører til produktskader! Ved påføring av fugemørtel i ekspansjonsfugen langs gulvstikkontakten, må rammen og lokket beskyttes mot fugemassen.

AKTELSE
Fare for skade på grunn av fugemasse/lim! Inntrenging av fugemasse/lim i gulvstikkontakten fører til produktskader! Rengjør innvendige rom grundig etter gulvbeleggsar- beidet.

- Fjern monteringsbeskyttelseslokk:
 - Skjær opp monteringsbeskyttelseslokk ⓘ med en teppekniv.
 - Åpne hengslet lokk ⓘ.

- Påfør gulvbelegg og niveller gulvstikkontakt:

AKTELSE
Fare for skadet! Hvis gulvkontakten nivelleres til en for høy høyde, kan det føre til produktskader! Niveller gulvstikkontakten bare inntil den maksimale nivellerings høyden (H maks). Det må overholdes maks. 135 mm (støpt gulv + gulvbelegg).

- Påfør gulvbelegget, velg bredden på ekspansjonsfu- gen, avhengig av gulvbelegget og det permanent elas- fiske fugematerialet.
- Niveller gulvstikkontakt til overkant gulvbelegg. -

AKTELSE
Fare for skade på grunn av manglende støpsel! På grunn av manglende støpsel kan fuktighet og forurensninger trenge inn i nivellerings shylsene, noe som kan skade produktet! Sett støpsel inn i de 4 nivellerings shylsene.

- Sett de medfølgende støpslene inn i gjengehylsene. Fyll ekspansjonsfugen:

AKTELSE

Fare for skade på grunn av utilstrekkelig ekspansjonsfuge!

Utvidelse av gulvbelegg uten tilstrekkelig ekspansjons- fuge fører til produktskader! Påfør gulvbelegget på huset til gulvstikkontakten uten spenning. Til dette fylles en tilstrekkelig ekspansjonsfu- ge med permanent elastisk fugemasse.

Fyll ekspansjonsfugen (ca. 3-5 mm) rundt gulvstikkon- takten med et egnet fleksibelt, permanent elastisk mate- riale (f.eks. silikon).
<i>Merk: Ved hengslet lokk med gulvbeleggulvsparing, fylles ekspansjonsfugen i lokket (ca. 3-5 mm) med et passende fleksibelt, permanent elastisk materiale (f. eks. silikon).</i>

AKTELSE

Fare for skade på grunn av etsende rengjørings- midler!
Kontakt med sure-/kloridholdige rengjøringsmidler (f.eks. sementfilmfjerner) fører til produktskader! Hvis grunnrengjøring av gulvet skal utføres med disse rengjøringsmidlene, anbefaler vi at lokket tas av under rengjøringen. Ved dette må det sikres at ingen fuktighet trenger inn i rammen og huset. Hvis lokket forblir i rammen under rengjøringen, må alle komponenter, inkludert innvendige rom, beskyttes mot etsende rengjøringsmidler (f.eks. gjennom dekking med maskeringsstape). Skulle komponentene komme i kontakt med etsende rengjøringsmidler, må disse og tetningene rengjøres med rent vann.

Utføre elektroinstallasjon

- Innføre tilkoblingsledning:
Stikkkontaktens tilkoblingsledning ⓘ føres inn og aviso- leres inntil kabelinnføringen.

AKTELSE
Fare for skade på grunn av ikke forskriftsmessig montering! Ikke forskriftsmessig montering fører til produktskader! Avisoler kabelen så langt som mulig, for å sikre korrekt montering av stikk kontaktene.

- Tilkoble stikkkontakt:
Tilkoble stikkkontakten ⓘ med tilkoblingsledningen.

- Opprette potensialutjevning
Inkluder gulvstikkkontakt i beskyttende potensialutje- vning.

- Skru fast monteringsholderen:

Merk: Legg kablene i en løkke for å forenkle montering av monteringsholderen. -

- Skyv monteringsholderen inn i huset til den stopper, og stram deretter festeskruene.

Merk: Det hengslede lokket kan åpnes/lukkes i alle retninger. -

- Lukke hengslet lokk ⓘ.

Avfallshåndtering av gulvstikkontakten

- Emballasje kastes som husholdningsavfall
- Gulvstikkontakt som metallavfall
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering

UDHOME 2 G	
Dimensjoner	140 x 140 x 100 mm
Nivelleringsområde	Avhengig av lokkvariant + 25 mm/+ 35 mm
Minste innbyggingsdybde	Avhengig av lokkvariant med dekorplate 100 mm med gulvbelegg 110 mm
Gulvpleietype iht. EN 50085-2-2	Tørr
Materiale	Rustfritt stål

DK

UDHOME 2 G (artikel-nr. 7368324, 7368330, 7368326, 7368332, 7368340, 7368346, 7368342, 7368348)

Produktbeskrivelse

Kvadratisk gulvstikdåse til montering i beton- og systemgulv i tørre rom med gulve, der rengøres og plejes tørt. Hus med ledningsudgang med klappdæksel i indendørs områder.

- Klappdæksel (2 varianter: med og uden gulvbelæg- ningsudsparing)
 - Hus
 - Nivelleringsskruer
 - Tomt rør-indføring
 - Monteringsholder stærkstrøm (bestykning afhæn- gigt af leveringsomfanget)
 - Ledningsudgang
 - Monteringsbeskyttelsesdæksel

Montering af gulvstikdåse

Bemærk: Gulvstikdåsen kan maksimalt nivelleres med en højde på 135 mm (fra betongulvet til det lærdige gulvs overkant). Hvis højden skal øges, skal højdeudvidelsen anvendes.

- Fjern monteringsholderen:
 - Tag klappdækslet ⓘ af.
 - Løsn skruene en smule, og fjern monteringsholderen ⓘ til stærkstrøm.
- Tegn borehullerne på betongulvet, og bor.
- Tag tomt-rør-indføringerne ⓘ ud:
Tag de forprægede tomt-rør-indføringer ⓘ ud med et egnet værktøj ved behov (f.eks. en skruetækker).
- Monter gulvstikdåsen:
Monter huset ⓘ med et egnet fastgørelsesmiddel (f.eks. dyvler og skruer) på betongulvet.
- Niveller gulvstikdåsen:
Niveller huset ⓘ efter betonbelægningens planlagte overkant. Indbygningsdybden må ikke komme under minimum-indbygningsdybden afhængigt af dækselvari- anten. (Hmin1: Dæksel med dekorationsplade: 100 mm; Hmin2: Dæksel med gulvbelægningsudsparing: 110 mm)
- Fastgør installationsrøret:
Sæt installationsrøret maks. 2 mm ind i gulvstikdåsen, og fastgør udenfor på gulvet.

Lægning af beton

OBS
Skader på grund af beton! Hvis der kommer beton ind i gulvstikdåsen, fører det til produktskader! Beskyt gulvstikdåsen med monteringsdækslet, før betonen lægges.

Bemærk: Før arbejdet med beton er det nødvendigt at bringe et separeringslag ved gulvstikdåsens hus, så støjoverførslen reduceres.

- Sæt monteringsbeskyttelsesdækslet på:
Luk klappdækslet ⓘ (1.), og sæt monteringsbeskyttel- sesdækslet ⓘ (2.) på.

Bemærk: Læg trinbeskyttelsespladen mellem monteringsbeskyt- telsesdækslet og gulvstikdåsen ved klappdækslet med gulvbelægningsudsparing.

- Læg betonen:
Læg betonen i niveau-med overkanten på monterings- beskyttelsesdækslet ⓘ, og arbejd dig hen til gulvstik- dåsen.

Lægning og nivellering af gulvbelægning

OBS
Fare for skader på grund af fugemørtel! Kontakt mellem gulvstikdåsen og fugemørtlen fører til produktskader! Ved anbringelse af fugemørtlen i dilata tionsfugen langs gulvstikdåsen skal rammen og dækslet beskyttes mod fugematerialet.

OBS
Fare for skader på grund af fugemateriale/klæber! Hvis der kommer fugemateriale/klæber ind i gulvstikdåsen, fører det til produktskader! Rengør det ind vendige rum grundigt efter gulvbelæg- ningsarbejdet.

- Fjern monteringsbeskyttelsesdækslet:
 - Skær monteringsbeskyttelsesdækslet ⓘ op med tæppekniven.

- Åbn klappdækslet ⓘ.
- Læg gulvbelægningen, og niveller gulvstikdåsen:

OBS
Fare for skader! Hvis gulvstikdåsen nivelleres for højt, fører det til produktskader! Niveller kun gulvstikdåsen indtil den maksimale nivellerings højde (H maks). Følgende gælder: maks. 135 mm (beton + gulvbelægning).

- Anbring gulvbelægningen, vælg bredden for dilatationsfugen afhængigt af gulvbelastningen og det permaent elastisk fugemateriale.
- Niveller gulvstikdåsen efter gulvbelægningens overkant.

- Sæt propperne ind:

OBS

Fare for skader på grund af manglende propper!
På grund af manglende propper kan fugt og urenheder komme ind i nivelleringsmufferne, hvilket fører til produktskader!

Sæt propperne ind i de 4 nivellerings muffer.
Sæt de vedlagte propper ind i gevind mufferne. Fyld dilata tionsfugen:
OBS
Fare for skader på grund af tilstrækkelig dilatationsfuge! Gulvbelægning, der udvider sig, uden tilstrækkelige dilata tionsfuge, fører til produktskader! Udfør gulvbelægning en ved gulvstikdåsens hus, så den er uden spændinger. Fyld en tilstrækkelig stor dilata tionsfuge op med permanent elastisk fugemateri - ale.
Fyld dilata tionsfugen (ca. 3-5 mm) op rundt om gulvstik- dåsen med et egnet fleksibelt, permanent elastisk mate - riale (f.eks. silikon e).
<i>Bemærk: Ved klappdækslet med gulvbelægningsudsparing skal dilatationsfugen i dækslet (ca. 3-5 mm) fyldes op med et egnet, fleksibelt, permanent elastisk materiale (f.eks. silikone).</i>
OBS

Fare for skader på grund af ætsende rengørings- middel!

Kontakt med syre-/chloridholdige rengøringsmidler (f. eks. fjerner til cementslør) fører til produktskader! Hvis gulvet grundrengøres med disse rengøringsmid- lere, anbefaler vi, at dækslet tages af under rengørin- gen. Det skal sikres, at der ikke kommer fugt ind i rammen og huset. Hvis dækslet bliver siddende i rammen under rengøringen, skal alle komponenter inkl. det indvendige rum beskyttes mod de ætsende rengøringsmidler (f.eks. ved dækkende tilklæbning). Hvis komponenterne kommer i kontakt med ætsende rengøringsmidler, skal de og pakningerne rengøres med rent vand.

Udførelse af elinstallation

- Sæt tilslutningsledningen ind:

Sæt tilslutningsledningen til stikdåsen ⓘ ind, og afisolér den yderste kappe indtil ka- belindføringen.

OBS
Fare for skader på grund af forkert montering!

Forkert montering fører til produktskader! Afisolér så meget som muligt, så korrekt montering af stikdåserne garanteres.

AKTELSE
Tilslut stikdåsen: Tilslut stikdåsen ⓘ med tilslutnings lednin - gen.
Etabler potentialudligning: Integrer gulvstikdåsen i beskyttelses poten - tialudligningen.
Skru monteringsholderen fast:

Bemærk: Læg kablet i en sløjfe, så monteringen af monteringsholderen bliver lettere.

- Skub monteringsholderen ind i huset ind- til anslag, og stram derefter skruene.

Bemærk: Klappdækslet kan åbnes/lukkes i alle retninger.

- Luk klappdækslet ⓘ.

Bortskaffelse af gulvstikdåsen

- Emballage som husholdningsaffald
- Gulvstikdåsen som metalskrot
- Overhold de lokale forskrifter for affaldsbort- skaffelse

UDHOME 2 G	
Mål	140 x 140 x 100 mm
Nivelleringsområde	afhængigt af dækselvari- anten + 25 mm/+ 35 mm
Mindste indbyg- ningsdybde	afhængigt af dækselvari- anten med dekorations plade 100 mm med gulvbelægning 110 mm
Gulvpleietype iht. EN 50085-2-2	tør
Materiale	Rustfrit stål